

令和 年 月 日

松江市消防本部
警 防 課 長 様

松江市消防団
〇〇方面団 〇〇分団

消火栓使用報告について

令和 年 月中の使用量については、以下のとおりです。

災害種別 署団の別	訓練	その他	合計
〇〇消防団	リットル	リットル	リットル



使用量については、ポンプ操法をイメージしてください。

ポンプ圧力（0.4Mpa）、65 mmホース 3 本で筒先から出る水量が約 500L／分です。

ホースの本数が増えれば、摩擦損失も増えるため、ポンプ圧力があがります。

しっかり放水するときは 500L／分

残火処理程度の放水であれば、200L／分程度として算出してください。

【65 mmホース摩擦損失（0.03Mpa）×ホース本数＋筒先圧力 0.3Mpa＝ポンプ圧力】

警防課

E-mail:fdpt-keiboh@city.matsue.lg.jp