

粉末消火設備点検表

点 検 項 目		点 検 内 容	点 検 方 法	点検結果	措置年月日 及び措置内容	
粉 末	消火薬剤貯蔵容器	設置状況の適否	目視			
		変形、損傷等の有無	目視			
消	消 火 薬 剤	量の適否	重量計測等による 確認			
火 薬	蓄 容 器 弁	変形、損傷等の有無	目視			
		腐食（作動封板）の有無	目視			
		開閉状況の適否	目視			
剤	圧 容 器 弁 開 放 装 置	変形、損傷等の有無	目視			
		腐食の有無	目視			
貯	式 指 示 圧 力 計	変形、損傷等の有無	目視			
		指示状況の適否	目視			
容 器	加 放 出 弁	変形、損傷等の有無	目視			
		腐食の有無	目視			
		開閉状況の適否	目視			
等	圧 安 全 装 置	変形、損傷等の有無	目視			
		腐食の有無	目視			
式	定 圧 作 動 装	変形、損傷等の有無	目視			
	加 圧 用 ガ ス 容 器 等	容 器	設置状況の適否	目視		
			変形、損傷等の有無	目視		
	ガ ス 量	量の適否（内圧力）	圧力計による。			
	容 器 弁	変形、損傷等の有無	目視			
		腐食（作動封板）の有無	目視			
		開閉状況の適否	目視			
	容 器 弁 開 放 装 置	変形、損傷等の有無	目視			
		腐食の有無	目視			
		機能の適否	作動確認			
圧 力 調 整 器	変形、損傷等の有無	目視				

				機能の適否	作動確認			
起 動 用 ガ ス 容 器 等	容 器			変形、損傷等の有無	目視			
				ガス量の適否	重量計測等による 確認			
	容 器 弁				変形、損傷等の有無	目視		
					腐食（作動封板）の有無	目視		
					開閉状況の適否	目視		
	容 器 弁 開 放 装 置				変形、損傷等の有無	目視		
					腐食の有無	目視		
					機能の適否	作動確認		
	操 作 管				変形、損傷等の有無	目視		
					腐食の有無	目視		
選 択 弁				変形、損傷等の有無	目視			
				開閉状況及び機能の適否	作動確認			
起 動 装 置	手 動 起 動 装 置			操作部周囲の障害物の有無	目視			
				標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否	目視			
				機能の適否	作動確認			
	自 動 起 動 装 置	火 災 感 知 装 置			変形、損傷等の有無	目視		
					感知障害の有無	目視		
					機能の適否	作動確認		
		自 動 ・ 手 動 切 替 装 置				変形、損傷等の有無	目視	
機能の適否	作動確認							
警 報 装 置				変形、損傷等の有無	目視			
				機能の適否	作動確認			
圧 力 ス イ ッ チ				端子のゆるみ、脱落、損傷等の有無	目視			
				機能の適否	作動確認			
制 御 盤				変形、損傷等の有無	目視			
				操作管理上の支障の有無	目視			
	電 源 電 圧				電圧の指示状況	目視		
					電源灯の点灯状況	目視		

制 御 装 置	ス イ ッ チ 類	変形、損傷等の有無	目視		
		端子のゆるみ、脱落等の有無	目視		
		開閉状態	目視		
		機能の適否	作動確認		
	ヒ ュ ー ズ 類	損傷、溶断等の有無	目視		
		種類、容量の適否	目視		
	継 電 器	端子のゆるみ、脱落等の有無	目視		
		接点の焼損等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
	結 線 接 続	ゆるみ、脱落等の有無	目視		
		被覆の損傷等の有無	目視		
	配 管 等	配 管	変形、損傷等の有無	目視	
腐食の有無			目視		
逆 止 弁		変形、損傷等の有無	目視		
		取付け方向の適否	目視		
		機能の適否	作動確認		
破 壊 板 ・ 安 全 装 置		変形、損傷等の有無	目視		
		腐食の有無	目視		
バ ル ブ 類		変形、損傷等の有無	目視		
	開閉状況の適否	手動確認			
放 出 標 示 灯	損傷等の有無	目視			
	点灯の状況	目視			
噴 射 ヘ ッ ド	変形、損傷等の有無	目視			
	腐食の有無	目視			
移 動 式 ノ ズ ル 等	ホース、ホースリール 及びノズル	変形、損傷等の有無	目視		
		腐食の有無	目視		
	ノズル開閉弁	変形、損傷等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
予 備 動 力 源	損傷の有無	目視			
	切替の適否	目視			

	容量の適否	目視		
そ の 他				