

松江市原子力発電所環境安全 対策協議会からのお知らせ

No.12

平成22年11月1日

発行：松江市総務部防災安全課原子力安全対策室
電話：55-5616 FAX：55-5617

本市では、原子力発電の安全対策の推進と市民の皆さまから原子力に関する意見を伺い、市の原子力行政に反映させることを目的に、松江市原子力発電所環境安全対策協議会を設置しています。

今回は、9月に開催した協議会についてお知らせします。



(松浦市長による開催挨拶)

平成22年度 第3回協議会(9月8日開催)

●議題●「島根原子力発電所の保守管理の不備等について」

1. 中国電力㈱ 松井 取締役副社長、小原 島根原子力本部副本部長から、島根原子力発電所における点検不備について、「点検計画表の不備に関する調査結果」「点検時期超過機器の健全性評価」「直接原因と再発防止対策」「根本原因と再発防止対策」の説明を受けました。


今回は特に再発防止対策の安全文化醸成活動について、「原子力安全文化有識者会議の設置」や「地元の方々との対話活動の充実（発電所員の見学会同席や定例訪問への参加）」、「職場話し合い研修」等の説明を受けました。

2. 市の対応状況として、島根県と合同で行った立入調査（第3回）の概要について報告を行いました。

★立入調査結果（第3回、第4回）については、裏面をご確認ください。

3. 原子力安全・保安院 原子力発電検査課 山本課長から、島根原子力発電所の保守管理の不備等に対する対応について、「特別な保安検査での確認結果」「定期安全管理審査での確認結果」「保安規定の変更認可申請の審査結果」の説明を受けました。

原子力安全・保安院は、島根原子力発電所2号機の運転再開にあたって安全上の問題はないと判断しており、また、今後も引き続き特別な保安検査等により、再発防止対策の実施状況や定着状況等について厳格に確認していくとの説明がありました。



小原 島根原子力本部副本部長



山本 原子力安全・保安院
原子力発電検査課長

委員の皆さまからいただいた主な意見をご紹介します。

- 再発防止対策は継続して確実に実行できるかどうか大きなポイントだと思うが、実行していけるのか疑問。
- 言い出せない雰囲気については、社員が悪いのではなく組織上の問題であるが、経営陣に反省が見えない。
- 点検不備が発覚してから真摯に取り組んでいることは評価したい。さまざまな対策がこれから先の安心・安全につながって欲しい。

松江市・島根県合同で、立入調査を実施しました

～島根原子力発電所の保守管理の不備等について～

6月3日に中国電力から報告のあった「島根原子力発電所の保守管理並びに定期事業者検査に係る調査報告(最終)」に基づき、8月6日(第3回立入調査)、9月15日(第4回調査)に立入調査を行いました。調査の概要は次のとおりです。

1. 点検時期超過機器の点検実施状況について

島根2号機の点検時期を超過していた機器の全162機器について調査を行い、全ての機器の点検が、点検計画表に記載された点検内容に従い実施されていることを確認しました。

※ 島根1号機の点検時期超過機器は点検実施中



第3回立入調査(8月6日)

2. 再発防止対策(直接原因・根本原因)の実施状況について

直接原因及び根本原因に対する再発防止対策の全30項目は全て完了しており、運用に移されていることを確認しました。

また、保守管理などに関する手順書の改正内容や、再発防止対策に対する有効性評価の実施状況について確認しました。

3. 点検計画表の不備等への対応について

今回の総点検作業で発見された点検計画表の不備に対する対応として、「現場が管理しやすい点検計画表への見直し」の進捗状況について確認し、順調に進んでいることを確認しました。



第4回立入調査(9月15日)

4. 再発防止対策に対する内部監査等の状況について

中国電力の考査部門が実施する再発防止対策の実施状況に対する監査の状況、内部監査方法の改善への取り組み状況について確認しました。

5. 保安規定の変更認可について

9月6日に認可された島根原子力発電所の保安規定の変更について、再発防止対策が変更後の保安規定に適切に取り込まれていることを確認しました。

●今後の対応について

これまで市と県が行った立入調査では、島根2号機の点検時期を超過していた機器の点検状況や、再発防止対策の実施状況など、中国電力の取り組み全般について調査を行い、着実に実施されていることを確認しました。

市は今後も、中国電力が行う再発防止対策の実施状況や定着状況、安全文化醸成活動の実施状況などについて、県と連携し継続的に確認していきます。

☆松江市HPトップ>暮らしのガイド>安全(松江市メニュー)>松江市の原子力>

>島根原子力発電所における保守管理の不備に関する立入調査結果(3.原子力安全対策)

(<http://www1.city.matsue.shimane.jp/anzen/nuclear/anzen-taisaku/chosa/chosa.html>)