

大手前広場乗船場「観光情報拠点施設」飲食店運営事業者募集公募型プロポーザル 質問書に対する回答

No.	質問事項	質問	回答
1	設備について	三相 200V を入れることは可能でしょうか。	三相 200V 電源の導入をご希望とのことですが、現状の電気方式は三相 200V に対応しておりません。導入される場合は貸付契約締結後、配線方法や引き込み方法など、専門業者を交え、松江市とご協議ください。 松江市が安全に導入できると判断した場合は、出店者様のご負担にてご対応ください。 なお、出店に伴い、工事を実施された場合は契約満了後に原状復旧していただきますのでご了承ください。