

資料6 必要諸室リスト（参考）及び電気・機械要求性能表

室名	室数	面積	電灯	コンセント	LAN・Wi-Fi	電話		時計	TV受信設備	放送	映像音響	呼出	給水	給湯	空調		備考	
			照度(Lx)			外線	内線								冷房	暖房		
改修施設	観客席 (メインアリーナ)	—	—	現況同等	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	○	合計5,000席以上	
整備施設 (増築棟)	スイート	適宜	適宜	適宜	○	○	—	適宜	○	○	○	—	—	—	○	○	入場可能数の2%以上が利用可能な席	
	ラウンジ	適宜	適宜	適宜	○	○	—	適宜	○	○	○	—	○	○	○	○	(スイートと合計して)入場可能数の5%以上が利用できるエリア・スペース	
	パントリー	適宜	適宜	500以上	○	—	—	適宜	○	—	○	—	○	○	○	○	スイート・ラウンジ用	
	スイート・ラウンジ専用動線	適宜	適宜	100以上	○	—	—	—	適宜	○	—	—	—	—	○	○		
	飲食関連施設	適宜	適宜	500以上	○	—	○	適宜	○	適宜	○	—	—	○	○	○	○	
	トイレ	適宜	適宜	150以上	○	—	—	—	—	—	○	—	○	○	○	—	—	

※すべて「ホームアリーナ検査要項 2026-2027シーズン新B1用」を満たす仕様とすること。同検査要項を満たすため、もしくは試合開催等のために上記以外の室・設備が必要となる場合は適切に整備すること。