

資料8 既設照明器具改修リスト

以下の既設照明器具をLEDに改修すること。

原則として型式は変えず、現況同等の照度が確保できる仕様とすること。

| 竣工図記号 | 器具タイプ | ランプ | 既設台数 |
|-------|--------------|----------|------|
| A321 | 埋込下面開放 | FHF32W×1 | 2台 |
| F321 | 逆富士型 | FHF32W×1 | 13台 |
| F322 | 逆富士型 | FHF32W×2 | 2台 |
| F321P | 逆富士型 パイプ吊 | FHF32W×1 | 1台 |
| K321 | 反射笠付 | FHF32W×1 | 52台 |
| K322 | 反射笠付 | FHF32W×2 | 30台 |
| K321P | 反射笠付 パイプ吊 | FHF32W×1 | 55台 |
| K321W | 反射笠付 防雨型、防湿型 | FHF32W×1 | 5台 |
| L321 | 片反射笠付 | FHF32W×1 | 34台 |
| N201 | 流し元灯 | FL20W×1 | 14台 |
| T161 | トラフ型 | FHF16W×1 | 6台 |
| T201 | トラフ型 | FL20W×1 | 14台 |
| T321 | トラフ型 | FHF32W×1 | 8台 |
| h32 | 壁付間接照明 | FHF32W×1 | 4台 |
| S350 | 屋外スポットライト | レフ電球160W | 7台 |

※上記器具の撤去・処分も本事業において実施すること