

松江市 報道機関配布資料

令和8年3月6日

件名 松江市西川津町での漏水発生について（解消）

内容

● 3月5日 19時20分ごろ松江市西川津町、島根大学グラウンド北側の道路上で発生した、大規模な漏水について3月6日 6時30分頃復旧工事は完了しました。

➤ 断水の影響戸数は106戸

➤ 復旧後、水道の濁りが発生。住民からの電話照会があり対応を行っています。

【問い合わせ】

上下水道局上下水道部総務課

担当：石津


電話： 0852-55-4841

管の破損状況

- ダクスタイル鋳鉄管φ300mm
（昭和47年度敷設）から漏水
- 雨水管の下に水道管があり
（赤○箇所の中）
（作業者が座っている大きな管
は、雨水管）



管の破損状況



4 cm程度の穴



修繕後