

松江市 報道機関配布資料

令和8年4月17日

件名 下水道管の破損による汚水漏れ修繕工事の実施について（第2報）

内容

令和8年4月16日午前8時00分ごろ、黒田町でマンホールポンプ行き圧送管からの汚水の漏れを確認しました。

詳細については下記のとおりです。

- 発生場所 松江市黒田町439番地1地先(UFO黒田店駐車場付近)
- 破損管 汚水管φ300(平成6年布設)
- 漏水原因 修繕工事により原因を確認する予定
- 工事開始時間 4月16日22時予定(完了時間は未定)
- 工事による影響 UFO黒田店前の片側交通規制

[追記]

- 修繕結果 曲管の底部が破損していたことから、仮補修(速乾性コンクリート材の流し込み等)し、道路は鉄板敷きで仮復旧のうえ、本日午前5時に交通規制を解除した。
- 今後の対応 本格修繕には、管体を切断と配管替が必要であることから、資材等の準備が整い次第、工事を実施する。

【問い合わせ】

上下水道局上下水道部次長 橋本 電話：0852-55-4861

下水道管（φ300）の汚水漏れ状況（松江市黒田町）

現況写真（修繕中）

