

[法第8条の4]

令和7年 5月 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却施設]

対象期間: 令和6年5月1日 ~ 令和6年5月31日

作成日: 令和6年7月25日

施設名: エコクリーン松江

焼却した一般廃棄物の種類及び数量[規則第4条の第1号イ]

種類	数量(単位)
可燃ごみ	5,177.37 (t/月)
不燃ごみ	(t/月)
粗大ごみ	(t/月)
し尿等汚泥	(t/月)
その他	(t/月)

燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況と措置(連続測定記録)[規則第4条の7第1号ロ]

	排ガス温度	集塵機入りロガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置(* ¹)	インターネット上での掲載が困難なため、エコクリーン松江にて閲覧願います。		
測定結果が得られた日			
測定結果(* ²)			

ばいじんの除去の実施状況と措置[規則第4条の7第1号ハ]

	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	機械による連続排出	機械による連続排出

排ガスの分析結果[規則第4条の7第1号ニ](*)³

		6月に1回以上	1年に1回以上
採取位置(* ¹)		インターネット上での掲載が困難なため、エコクリーン松江にて閲覧願います。	
採取した年月日		1号炉: 令和7年5月23日 2号炉: 未測定 3号炉: 令和7年5月22日	1号炉: 令和7年5月23日 2号炉: 未測定 3号炉: 令和7年5月22日
測定結果が得られた日		1号炉: 令和7年6月6日 2号炉: — 3号炉: 令和7年6月6日	1号炉: 令和7年6月13日 2号炉: — 3号炉: 令和7年6月13日
ダイオキシン類			1号炉: 0.0000062 (ng-TEQ/m ³ N) ^{*4} 2号炉: — (ng-TEQ/m ³ N) ^{*4} 3号炉: 0.0000041 (ng-TEQ/m ³ N) ^{*4}
全水銀		1号炉: 2.1 (µg/m ³ N) ^{*4} 2号炉: — (µg/m ³ N) ^{*4} 3号炉: 2.4 (µg/m ³ N) ^{*4}	
ばいえん量又はばいえん濃度	硫黄酸化物	1号炉: 1未満 (m ³ N/h) ^{*4} 2号炉: — (m ³ N/h) ^{*4} 3号炉: 1未満 (m ³ N/h) ^{*4}	
	ばいじん	1号炉: 0.001未満 (g/m ³ N) ^{*4} 2号炉: — (g/m ³ N) ^{*4} 3号炉: 0.001未満 (g/m ³ N) ^{*4}	
	塩化水素	1号炉: 9.0 (mg/m ³ N) ^{*4} 2号炉: — (mg/m ³ N) ^{*4} 3号炉: 8.0 (mg/m ³ N) ^{*4}	
	窒素酸化物	1号炉: 18.0 (cm ³ /m ³ N) ^{*4} 2号炉: — (cm ³ /m ³ N) ^{*4} 3号炉: 24.0 (cm ³ /m ³ N) ^{*4}	

*1 焼却炉のフロー図に明記すること。

*2 連続記録紙を添付すること。

*3 計量証明書を添付してもよい。

*4 単位を記入すること。