

令和 3 年度 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿[最終処分場]

施設名: 姫津埋立処分場

対象期間: 令和 3 年 11 月 1 日 ~ 令和 3 年 11 月 30 日

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 [規則第4条の5の2第4号イ]

| 種類      | 数量 (単位) |
|---------|---------|
| 可燃ごみ    |         |
| 不燃ごみ    |         |
| 粗大ごみ    |         |
| し尿等汚泥   |         |
| 焼却灰     |         |
| その他 ( ) |         |
| その他 ( ) |         |
| その他 ( ) |         |
| その他 ( ) |         |

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

|                     | 放流水      | 地下水等     |          |
|---------------------|----------|----------|----------|
| 採取場所                |          |          |          |
| 採取年月日               | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| 検査結果が得られた日          | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| 水質検査結果              |          |          |          |
| 異状の有無               |          | 有 ・ 無    | 有 ・ 無    |
|                     |          | 平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容※2 |          |          |          |

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

|                    | 放流水              | 地下水等             |          |
|--------------------|------------------|------------------|----------|
| 採取場所               |                  | 地下水(上流・下流)       |          |
| 採取日                | 令和 3 年 11 月 16 日 | 令和 3 年 11 月 16 日 | 平成 年 月 日 |
| 検査結果が得られた日         | 令和 3 年 11 月 30 日 | 令和 3 年 11 月 29 日 | 平成 年 月 日 |
| 電気伝導率※3            |                  | 13mS/m           | 11mS/m   |
| 塩化物イオン濃度※3         |                  | 16mg/ℓ           | 13mg/ℓ   |
| 水素イオン濃度            | 7.9              |                  |          |
| 生物化学的酸素要求量         | 0.7 mg/ℓ         |                  |          |
| 化学的酸素要求量           | 3.5 mg/ℓ         |                  |          |
| 浮遊物質               | 0.6 mg/ℓ         |                  |          |
| 窒素含有量              | 1.5 mg/ℓ         |                  |          |
| 異状の有無              |                  | 有 ・ 無            | 有 ・ 無    |
|                    |                  | 平成 年 月 日         | 平成 年 月 日 |
| 必要な措置を講じた日付とその内容※2 |                  |                  |          |

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

|                         | 擁壁等              | 遮水工              | 調整池              |          |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 点検日                     | 令和 3 年 11 月 29 日 | 令和 2 年 11 月 30 日 | 令和 2 年 11 月 30 日 | 平成 年 月 日 |
| 異状の有無                   | 有 ・ 無            | 有 ・ 無            | 有 ・ 無            | 有 ・ 無    |
|                         | 平成 年 月 日         | 平成 年 月 日         | 平成 年 月 日         | 平成 年 月 日 |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2 |                  |                  |                  |          |

※3 単位を記入すること。