

作成日:令和 3年 6月 9日

施設名:姫津埋立処分場

## 令和 3 年度 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿[最終処分場]

対 象 期 間 : 5 月

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 [規則第4条の7第4号イ]

| 種 類    | 数 量 (単 位) |
|--------|-----------|
| 可燃ごみ   |           |
| 不燃ごみ   |           |
| 粗大ごみ   |           |
| し尿等汚泥  |           |
| 焼却灰    |           |
| その他( ) |           |
| その他( ) |           |
| その他( ) |           |
| その他( ) |           |

水 質 検 査 ( 有 害 物 質 ) の 実 施 状 況 と 措 置 ( 年 1 回 測 定 ) [ 規 則 第 4 条 の 7 第 4 号 二 及 び ホ ]

|                     | 放 流 水     | 地 下 水 等   |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 採取場所                |           |           |           |
| 採取年月日               | 令 和 年 月 日 | 令 和 年 月 日 | 令 和 年 月 日 |
| 検査結果が得られた日          | 令 和 年 月 日 | 令 和 年 月 日 | 令 和 年 月 日 |
| 水質検査結果              |           |           |           |
| 異状の有無               |           | 有 ・ 無     | 有 ・ 無     |
|                     |           | 令 和 年 月 日 | 令 和 年 月 日 |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容※2 |           |           |           |

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の7第4号二及びホ]

|                    | 放 流 水            | 地 下 水 等          |           |
|--------------------|------------------|------------------|-----------|
| 採取場所               |                  | 地下水(上流・下流)       |           |
| 採取日                | 令 和 3 年 5 月 19 日 | 令 和 3 年 5 月 19 日 | 令 和 年 月 日 |
| 検査結果が得られた日         | 令 和 3 年 6 月 2 日  | 令 和 3 年 6 月 1 日  | 令 和 年 月 日 |
| 電気伝導率※3            |                  | 12mS/m           | 11mS/m    |
| 塩化物イオン濃度※3         |                  | 15mg/ℓ           | 13mg/ℓ    |
| 水素イオン濃度            | 6.9              |                  |           |
| 生物化学的酸素要求量         | 1.1 mg/ℓ         |                  |           |
| 化学的酸素要求量           | 3.4 mg/ℓ         |                  |           |
| 浮遊物質               | 1.1 mg/ℓ         |                  |           |
| 窒素含有量              | 2.1 mg/ℓ         |                  |           |
| 異状の有無              |                  | 有 ・ 無            | 有 ・ 無     |
|                    |                  | 令 和 年 月 日        | 令 和 年 月 日 |
| 必要な措置を講じた日付とその内容※2 |                  |                  |           |

施設の点検[規則第4条の7第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

|                         | 擁 壁 等            | 遮水工              | 調整池              |           |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
| 点 検 日                   | 令 和 3 年 5 月 31 日 | 令 和 3 年 5 月 31 日 | 令 和 3 年 5 月 31 日 | 令 和 年 月 日 |
| 異 状 の 有 無               | 有 ・ 無            | 有 ・ 無            | 有 ・ 無            | 有 ・ 無     |
|                         | 令 和 年 月 日        | 令 和 年 月 日        | 令 和 年 月 日        | 令 和 年 月 日 |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2 |                  |                  |                  |           |

※3 単位を記入すること。