

別添　【法第8条の3第2項】

水 質 検 査 結 果 [一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場]

作 成 日 : 令 和 6 年 12 月 17 日

施 設 名 : 東出雲不燃物処理場

放 流 水			地 下 水 等				
採取場所の略称		基 準 値 (下水道排除基準)	採取場所の略称	地下水(上流)	地下水(下流)		基 準 値 (廃止基準)
採取年月日	令和6年10月18日		採取年月日	令和6年10月18日	令和6年10月18日		
測定結果が得られた日	令和6年11月20日		測定結果が得られた日	令和6年11月20日	令和6年11月20日		
1 温度	24℃	45℃ 未満	1 アルキル水銀	検出せず	検出せず		検出されないこと
2 水素イオン濃度	6.6	5を超え9 未満	2 総水銀	0.0005mg/l 未満	0.0005mg/l 未満		0.0005mg/l 以下
3 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	0.5mg/l 未満	5mg/l 以下	3 カドミウム	0.0003mg/l 未満	0.0003mg/l 未満		0.003mg/l 以下
4 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	0.5mg/l 未満	30mg/l 以下	4 鉛	0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満		0.01mg/l 以下
5 沃素消費量	1mg/l 未満	220mg/l 未満	5 六価クロム	0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満		0.05mg/l 以下
6 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	—	380mg/l 未満	6 砒素	0.01mg/l	0.005mg/l 未満		0.01mg/l 以下
7 生物化学的酸素要求量	1.4mg/l	600mg/l 未満	7 全シアン	検出せず	検出せず		検出されないこと
8 浮遊物質	1.0mg/l	600mg/l 未満	8 ポリ塩化ビフェニル	検出せず	検出せず		検出されないこと
9 窒素含有量	1.0mg/l	240mg/l 未満	9 トリクロロエチレン	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満		0.01mg/l 以下
10 燐含有量	0.05mg/l 未満	32mg/l 未満	10 テトラクロロエチレン	0.0005mg/l 未満	0.0005mg/l 未満		0.01mg/l 以下
11 カドミウム及びその化合物	0.003mg/l 未満	0.03mg/l 以下	11 ジクロロメタン	0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満		0.02mg/l 以下
12 シアン化合物	0.1mg/l 未満	1mg/l 以下	12 四塩化炭素	0.0002mg/l 未満	0.0002mg/l 未満		0.002mg/l 以下
13 有機燐化合物	0.1mg/l 未満	1mg/l 以下	13 1・2－ジクロロエタン	0.0004mg/l 未満	0.0004mg/l 未満		0.004mg/l 以下
14 鉛及びその化合物	0.01mg/l 未満	鉛0.1mg/l 以下	14 1・1－ジクロロエチレン	0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満		0.1mg/l 以下
15 六価クロム化合物	0.02mg/l 未満	六価クロム0.5mg/l 以下	15 1・2－ジクロロエチレン	0.004mg/l 未満	0.004mg/l 未満		合計量0.04mg/l 以下
16 砒素及びその化合物	0.005mg/l 未満	砒素0.1mg/l 以下	16 1・1・1－トリクロロエタン	0.0005mg/l 未満	0.0005mg/l 未満		1mg/l 以下
17 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005mg/l 未満	水銀0.005mg/l 以下	17 1・1・2－トリクロロエタン	0.0006mg/l 未満	0.0006mg/l 未満		0.006mg/l 以下
18 アルキル水銀化合物	検出せず	検出されないこと	18 1・3－ジクロロプロペン	0.0002mg/l 未満	0.0002mg/l 未満		0.002mg/l 以下
19 ポリ塩化ビフェニル	0.0005mg/l 未満	0.003mg/l 以下	19 チウラム	0.0006mg/l 未満	0.0006mg/l 未満		0.006mg/l 以下
20 トリクロロエチレン	0.002mg/l 未満	0.1mg/l 以下	20 シマジン	0.0003mg/l 未満	0.0003mg/l 未満		0.003mg/l 以下
21 テトラクロロエチレン	0.0005mg/l 未満	0.1mg/l 以下	21 チオベンカルブ	0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満		0.02mg/l 以下
22 ジクロロメタン	0.002mg/l 未満	0.2mg/l 以下	22 ベンゼン	0.001mg/l 未満	0.001mg/l 未満		0.01mg/l 以下
23 四塩化炭素	0.0002mg/l 未満	0.02mg/l 以下	23 セレン	0.002mg/l 未満	0.002mg/l 未満		0.01mg/l 以下
24 1・2－ジクロロエタン	0.0004mg/l 未満	0.04mg/l 以下	24 1・4－ジオキサン	0.005mg/l 未満	0.005mg/l 未満		0.05mg/l 以下
25 1・1－ジクロロエチレン	0.002mg/l 未満	1mg/l 以下	25 クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	0.0002mg/l 未満	0.0002mg/l 未満		0.002mg/l 以下
26 シス1・2－ジクロロエチレン	0.004mg/l 未満	0.4mg/l 以下	26 ダイオキシン類 ※	pg-TEQ/l	0.0051pg-TEQ/l		1pg-TEQ/l 以下
27 1・1・1－トリクロロエタン	0.0005mg/l 未満	3mg/l 以下	36 ふっ素及びその化合物	0.1mg/l 未満	—		ふっ素8mg/l 以下
28 1・1・2－トリクロロエタン	0.0006mg/l 未満	0.06mg/l 以下	37 1・4－ジオキサン	0.005mg/l 未満	—		0.5mg/l 以下
29 1・3－ジクロロプロペン	0.0002mg/l 未満	0.02mg/l 以下	38 フェノール類	0.2mg/l 未満	—		5mg/l 以下
30 チウラム	0.006mg/l 未満	0.06mg/l 以下	39 銅及びその化合物	0.01mg/l 未満	—		銅3mg/l 以下
31 シマジン	0.003mg/l 未満	0.03mg/l 以下	40 亜鉛及びその化合物	0.040mg/l	—		亜鉛2mg/l 以下
32 チオベンカルブ	0.02mg/l 未満	0.2mg/l 以下	41 鉄及びその化合物(溶解性)	0.1mg/l 未満	—		鉄10mg/l 以下
33 ベンゼン	0.001mg/l 未満	0.1mg/l 以下	42 マンガン及びその化合物(溶解性)	0.1mg/l 未満	—		マンガン10mg/l 以下
34 セレン及びその化合物	0.002mg/l 未満	0.1mg/l 以下	43 クロム及びその化合物	0.2mg/l 未満	—		クロム2mg/l 以下
35 ほう素及びその化合物	0.1mg/l 未満	ほう酸10mg/l 以下	44 ダイオキシン類	0.0035pg-TEQ/l	—		10pg-TEQ/l 以下

※ ダイオキシン類については 採取日:令和6年10月17日 結果が得られた日:令和6年12月17日。