

令和 3 年度 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿[最終処分場]

施設名: 西持田最終処分場

対象期間：令和 4 年 1 月 1 日 ～ 令和 4 年 1 月 31 日

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 [規則第4条の5の2第4号イ]

種 類	数 量 (単 位)
可燃ごみ	
不燃ごみ	
粗大ごみ	
し尿等汚泥	
焼却灰	127m ³
その他(覆 土)	
その他()	
その他()	
その他()	

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 等	
採取場所			
採取年月日	令 和 年 月 日	令 和 年 月 日	令 和 年 月 日
検査結果が得られた日	令 和 年 月 日	令 和 年 月 日	令 和 年 月 日
水質検査結果			
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無
		令 和 年 月 日	令 和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容※2			

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)[規則第4条の5の2第4号ニ及びホ]

	放 流 水	地 下 水 等		
採取場所		池下(上流)・県道側(上流)・共通観測点		
採取日	令 和 4 年 1 月 31 日	令 和 4 年 1 月 31 日	令 和 年 月 日	
検査結果が得られた日	令 和 4 年 2 月 14 日	令 和 4 年 2 月 13 日	令 和 年 月 日	
電気伝導率※3		17mS/m	12mS/m	21mS/m
塩化物イオン濃度※3		25mg/ℓ	15mg/ℓ	18mg/ℓ
水素イオン濃度	6.8			
生物化学的酸素要求量	7.9 mg/ℓ			
化学的酸素要求量	140 mg/ℓ			
浮遊物質	1.3 mg/ℓ			
窒素含有量	51 mg/ℓ			
異状の有無		有 ・ 無	有 ・ 無	
		令 和 年 月 日	令 和 年 月 日	
必要な措置を講じた日付とその内容※2				

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

	擁 壁 等	遮 水 工	調 整 池	浸出液処理施設
点 検 日	令 和 4 年 1 月 31 日	令 和 4 年 1 月 31 日	令 和 4 年 1 月 31 日	令 和 4 年 1 月 31 日
異 状 の 有 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
	令 和 年 月 日	令 和 年 月 日	令 和 年 月 日	令 和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2				

※3 単位を記入すること。