

令和6年度一般廃棄物処理施設維持管理記録簿[最終処分場]

施設名:西持田不燃物処理場

対象期間:令和6年10月1日～令和6年10月31日

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 [規則第4条の5の2第4号イ]

種類	数量 (単位)
可燃ごみ	(/月)
不燃ごみ	48t (100m³) (/月)
粗大ごみ	(/月)
し尿等汚泥	(/月)
その他(覆土)	30m³ (/月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)
その他()	(/月)

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定) [規則第4条の5の2第4号二及びホ]

放流水	地下水等
採取場所	別添図面のとおり※1
採取年月日	令和6年10月17日
検査結果が得られた日	令和6年11月11日
水質検査結果	別紙のとおり
異状の有無	有・無
	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日とその内容※2	年1回項目 下流地下水 【項目】鉛 再分析実施

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。 ※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則第4条の5の2第4号二及びホ]

放流水	地下水等
採取場所	別添図面のとおり※1
採取日	令和6年10月17日
検査結果が得られた日	令和6年11月11日
電気伝導率※3	9.2 mS/m
塩化物イオン濃度※3	16 mg/l
水素イオン濃度	7.7
生物化学的酸素要求量	2.4 mg/l
化学的酸素要求量	11 mg/l
浮遊物質	4.7 mg/l
窒素含有量	25.3 mg/l
異状の有無	有・無
	令和 年 月 日
必要な措置を講じた日付とその内容※2	

施設の点検[規則第4条の5の2第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

擁壁等	遮水工	調整池	浸出液処理施設
点検日	令和6年10月31日	令和6年10月31日	令和6年10月31日
異状の有無	有・無	有・無	有・無
	令和 年 月 日	令和 年 月 日	令和 年 月 日
必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2			
年度末残余容量	m³		

※3 単位を記入すること。
※3 電気伝導率の単位は、計量証明書では「25℃μS/cm」であるが、「mS/m」に換算し記載する。