

令和2年度一般廃棄物処理施設維持管理記録簿[最終処分場]

施設名:西持田不燃物処理場

対象期間:令和2年5月1日～令和2年5月31日

埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量 [規則第4条の7第4号イ]

| 種類        | 数量 (単位)           |
|-----------|-------------------|
| 可燃ごみ      | ( /月)             |
| 不燃ごみ      | 69t (143m³) ( /月) |
| 粗大ごみ      | ( /月)             |
| し尿等汚泥     | ( /月)             |
| その他( 覆土 ) | 43m³ ( /月)        |
| その他( )    | ( /月)             |
| その他( )    | ( /月)             |
| その他( )    | ( /月)             |
| その他( )    | ( /月)             |

水質検査(有害物質)の実施状況と措置(年1回測定) [規則第4条の7第4号ニ及びホ]

| 放流水                 |            | 地下水等       |            |
|---------------------|------------|------------|------------|
| 採取場所                | 別添図面のとおり※1 | 別添図面のとおり※1 | 別添図面のとおり※1 |
| 採取年月日               | 令和 年 月 日   | 令和 年 月 日   | 令和 年 月 日   |
| 検査結果が得られた日          | 令和 年 月 日   | 令和 年 月 日   | 令和 年 月 日   |
| 水質検査結果              | 別紙のとおり     | 別紙のとおり     | 別紙のとおり     |
| 異状の有無               |            | 有 ・ 無      | 有 ・ 無      |
|                     |            | 令和 年 月 日   | 令和 年 月 日   |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容※2 |            |            |            |

※1 処分場の平面図に位置を明示すること。

※2 異状が認められた場合のみ記入すること。

水質検査の実施状況と措置(月1回測定) [規則第4条の7第4号ニ及びホ]

|                    | 放流水        | 地下水等         |              |
|--------------------|------------|--------------|--------------|
| 採取場所               | 別添図面のとおり※1 | 別添図面のとおり※1上流 | 別添図面のとおり※1下流 |
| 採取日                | 令和2年5月21日  | 令和2年5月21日    | 令和2年5月21日    |
| 検査結果が得られた日         | 令和2年5月27日  | 令和2年5月27日    | 令和2年5月27日    |
| 電気伝導率※3            |            | 9 ms/m       | 31 ms/m      |
| 塩化物イオン濃度※3         |            | 18 mg/l      | 28 mg/l      |
| 水素イオン濃度            | 7.6 mg/l   |              |              |
| 生物化学的酸素要求量         | 3.3 mg/l   |              |              |
| 化学的酸素要求量           | 18 mg/l    |              |              |
| 浮遊物質               | 4.5 mg/l   |              |              |
| 窒素含有量              | 33.7 mg/l  |              |              |
| 異状の有無              |            | 有 ・ 無        | 有 ・ 無        |
|                    |            | 令和 年 月 日     | 令和 年 月 日     |
| 必要な措置を講じた日付とその内容※2 |            |              |              |

施設の点検[規則第4条の7第4号ロ、ハ、ヘ、ト、チ及びリ]

|                         | 擁壁等       | 遮水工       | 調整池       | 浸出液処理施設   |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 点検日                     | 令和2年5月29日 | 令和2年5月29日 | 令和2年5月29日 | 令和2年5月29日 |
| 異状の有無                   | 有 ・ 無     | 有 ・ 無     | 有 ・ 無     | 有 ・ 無     |
|                         | 令和 年 月 日  | 令和 年 月 日  | 令和 年 月 日  | 令和 年 月 日  |
| 必要な措置を講じた年月日及び当該措置の内容※2 |           |           |           |           |
| 年度末残余容量                 | m³        |           |           |           |

※3 単位を記入すること。